221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-02[illegible]

检测类别 [illegible]

委托单位 泌阳县千和新能源电力有限公司

项目名称 [illegible]年度自行监测

检测地址 泌阳县西四环路与金桥路交汇处西南角

声　　明

[illegible]

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、[illegible]

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检　　测　　报　　告

检测类别	固体废物	采样日期	2025年 [illegible]

检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号
[illegible]	固体废物 热灼减率的测定 重 [illegible]	[illegible]

检测点位	样品编号	样品状态
炉渣池	GF25020001（01-03）	灰黑色、固态、无异味

检测点位	检测项目	检测结果	限值要求	单位
炉渣池	热灼减率	1.7	5	%

备注	1.执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014 的表1，执行标准由客户提供； 2.只对当前采集的样品负责。

检测人员：[illegible]龙、李鹏飞、李巧慧

检 测 报 告

[illegible]